

BULGARKONTROLA S.A.

/logotips/

**KRAVU UN BOJĀJUMU APSKATES, LABORATORISKĀS ANALĪZES,
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA UN TEHNISKĀS PĀRBAUDES, VADĪBAS
SISTĒMAS, BIOĻĒGISKĀ CERTIFIKĀCIJA**

Galvenais birojs: 23, Sitnyakovo Blvd., 1505 Sofija (Sofia), Bulgārija (Bulgaria)
Mobilais tālrunis ārkārtas situācijām: +359 889 400 400, Tālr.: +359 2 989 4070, Fakss: +359 2 988 2354
E-pasts: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTS

14–НУРВРСИРСБ–3658

Izdots saskaņā ar 2015. gada 5. februāra Noteikumu Nr. ПД–02–20–1 14. panta 1. un 2. daļu par būvizstrādājumu izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem, ko izdeva Bulgārijas Republikas Reģionālās attīstības un sabiedrisko darbu ministrija attiecībā uz **būvizstrādājumu**

AR ROKU DARBINĀMIE MISIŅA LODVEIDA VĀRSTI, KO IZMANTO ŪDENSAPGĀDEI

ar izstrādājumu klāstu, darba spiedienu, izmēriem un novērtētajiem parametriem, kas atbilst valsts prasībām, kuras norādītas šā sertifikāta 1. pielikumā,

ko tirgū piedāvā

VALVOSANITARIA Bugatti S.p.A.

Via Iseo, 3–25045 Castegnato (Brescia), ITĀLIJA (ITALY)

ražotājs:

VALVOSANITARIA Bugatti S.p.A.

Via Iseo, 3–25045 Castegnato (Brescia), ITĀLIJA

Šis sertifikāts apliecina, ka izstrādājums ir novērtēts un atbilst valsts prasībām, kas izklāstītas

BDS EN 13828:2004

*un 12.03.2015. rīkojuma Nr. 02–14–1329 3. pielikuma 7.6. punktā, ko izdeva
Reģionālās attīstības un sabiedrisko darbu ministrs*

Sertifikāts izsniegts **18.03.2022.**, tas anulē **28.04.2021.** Sertifikātu Nr. **14–НСИОССП–3556** un ir derīgs trīs gadus līdz **17.03.2025.**, ja ražotājs nodrošina izstrādājuma īpašību nemainīgumu un netiek būtiski mainīti ražošanas vai ražošanas kontroles nosacījumi.

Vieta: Sofija

**Atbilstības novērtēšanas departamenta
direktors**

/paraksts/

Datums: 18.03.2022.

/T. Ļubanova/

/spiedogs:

**BULGARKONTROLA–
АД 01.1. РБ/**

BULGARKONTROLA S.A.- Sofija ar Reģionālās attīstības un sabiedrisko darbu ministrijas reģistra identifikācijas numuru 14
Atļauja Nr. ПОССП–14, 15.09. 2016., ko izdeva Reģionālās attīstības un sabiedrisko darbu ministrija

1. Izstrādājumu klāsts, darba spiediens un izmēri

Izstrādājumu klāsts/sērija	Art. Nr.	Izmērs	PN (bāri)
Misiņa lodveida vārsti Sērija „OREGON”	300; 300XL; 301; 302; 302K; 305; 305XL; 306; 307; 308; 314; 317P; 318; 319; 320; 322; 322P; 322PK; 324; 325; 325XL; 326; 327; 330; 330XL; 331; 332; 333P; 380; 381; 383; 384; 385; 386; 390; 395; 594; 594P; 730; 735; 737P; 737PK;	1/4”÷4”	64÷25
Misiņa lodveida vārsti Sērija „NEW JERSEY”	910; 911; 912; 915; 916; 917; 920; 922; 994.	1/2”÷4”	14÷50
Misiņa lodveida vārsti Sērija „CALIFORNIA”	220; 220XL; 221; 222; 225; 225XL; 226; 227; 245 INOX; 246; 246 INOX; 255; 624; 628; 558; 559;	1/2”÷4”	64÷20
Misiņa lodveida vārsti Sērija „KENTUCKY”	614DR; 615DR; 618DR; 619DR; 624DR E; 628DR E; 636DR; 636DR LOCK; 637DR XL; 638DR; 640DR; 640DR LOCK; 640DR XL; 643DR; 644DR; 644DR LOCK; 644DR XL; 647DR; 656DR; 656DR LOCK; 657DR XL; 658DR; 740DR; 742DR; 5091 DR; 5091 DR 4S ONE CHECK.	1/2”÷4”	25÷64
Misiņa lodveida vārsti Sērija „ARIZONA”	600; 601; 601 INOX; 602; 604; 605; 606; 606 INOX; 607; 609; 611; 612; 620; 620Y; 621; 621Y; 626; 627; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635.	1/4”+ 4”	20÷40
Misiņa lodveida vārsti Sērija „KANSAS”	800; 805; 810; 808; 807*; 814*; 801*; 806; 795; 796.	1/8”÷ 1/2”	16

2. Novērtētie raksturlielumi ir saskaņā ar valsts prasībām

Raksturlielums	Deklarējamā prasība/robežlīmenis
Korpusa un visu zem spiediena esošo komponentu hermētiskums	BDS EN 13828:2004 Poz. 2.4.1.3., tabula 10
Obturatora noturība pret iekšējo spiedienu atvērtā stāvoklī	BDS EN 13828: 2004 Poz. 2.3.2.3., tabula 11

Vieta: Sofija

Atbilstības novērtēšanas departamenta
direktors

/paraksts/

Datums: 18.03.2022.

/T. Ļubanova/

/spiedogs:

BULGARKONTROLA–
АД 01.1. РБ/